ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.01.485.П.013529.12.07 от 18.12.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Фильтры обратной промывки торговой марки JUDO с полипропиленовой сеткой для установки в системах водоснабжения (согласно приложения).

изготовленная в соответствии
Сертификат системы качества от 14.02.2007г. Паспорта безопасности. Техническое описание продукции.

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", МУ 2.1.4.783-99 "Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения".

Организация-изготовитель
"JUDO Wasseraufbereitung GmbH", Hohreuschstrabe 39-41, D-71364 Winnenden, ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"JUDO Wasseraufbereitung GmbH", Hohreuschstrabe 39-41, D-71364 Winnenden, ФРГ

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол лабораторных исследований АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" № 3862/С от 16.11.2007г. Экспертное заключение ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" № 592 от 16.11.2007г.

№1815141

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Материал: полиамид, полипропилен, резина, латунь.	
Запах, привкус, не более	1 балл
Изменение цвета и прозрачности вытяжки	не допускается
Уровень выделения химических веществ из образцов в модельную среду не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК):	
Хлороформ	0,2 мг/л
Формальдегид	0,05 мг/л
Е-капролактам	0,5 мг/л
Метиловый спирт	0,2 мг/л
pH	6-9
Цианиды	0,035 мг/л
Железо	0,3 мг/л
Марганец, хром, никель	0,1 мг/л
Медь, цинк	1,0 мг/л
Индекс токсичности	70-120%
Общее микробное число в 1мл	не более 50
БПК5, мг О2/л	не более 4,0
Аммиак	2,0 мг/л
Нитриты	3,0 мг/л
Биообрастание	отсутствие

Область применения:

В системах водоснабжения, для удаления механических примесей и взвесей из питьевой воды.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением и инструкцией по эксплуатации.

Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-производитель, состав, область применения, срок эксплуатации.

Заключение действительно до 18.12.2012 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Курнаев Дмитрий Вадимович

Бланк N 1815141

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 78.01.01.485.П.013529.12.07 от 18.12.2007 г.

Фильтры обратной промывки торговой марки JUDO с полипропиленовой сеткой для установки в системах водоснабжения:

Фильтры обратной промывки т.м. JUDO с полипропиленовой сеткой для установки в системах водоснабжения: JUDO FIMAT JFXL 1 1/2"-2", JUDO GUBI-E 3/4"-1 1/4", JUDO FILLY JFY 3/4"-1 1/4", JUDO FILLY JFY-HW 3/4"-1 1/4", JUDO PROMI JPM 3/4"-1 1/4", JUDO PROMI JPM 1 1/2"-2"; JUDO SPEEDY JSY-LF 1 1/2"-2", JUDO SPEEDY JSY-LF 3/4"-1 1/4", автоматическии версии: JUDO SPEEDYMAT-LF-A 3/4"-1 1/4" и JUDO SPEEDYMAT JSY-LF-A 1 1/2"-2"; JUDO JUKO-LF 1 1/2"-2", автоматическая версия: JUDO JUKOMAT-LF-A 1 1/2"-2", JUDO Helvetia MHF 3/4"-1 1/4". □□□□□□

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Курнаев Дмитрий Вадимович

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г., уровень «В».